

2025年度（令和7年度）

峡東地域広域水道企業団 取水場（原水）

| 検 査 項 目 | 単 位 | 令和7年7月2日 | 基準値（参考） |
|-----------|--------|----------|---------|
| アンモニア態窒素 | mg/l | 0.02 未満 | - |
| BOD | mg/l | 0.7 | - |
| COD | mg/l | 2 | - |
| 紫外線UV吸光度 | - | 0.111 | - |
| 浮遊物質（SS） | mg/l | 2 | - |
| 侵食性遊離炭酸 | mg/l | 2 未満 | - |
| 全窒素 | mg/l | 0.67 | - |
| 全りん | mg/l | 0.015 | - |
| トリハロタン生成能 | mg/l | 0.038 | - |
| ※生物 | | | |
| 渦鞭毛藻綱 | 群体数/mL | 4 | - |
| 黄金色藻綱 | 群体数/mL | 8 | - |
| 珪藻綱 | 群体数/mL | 9 | - |